

VSH SudoXPress, rostfria rör för tappvatteninstallationer

Innehavare/Utfärdat för

VSH Fittings BV

Postbus 498, 1200 AL Hilversum, Nederländerna

VAT nummer: NL005850897B14

Tel: +31 35 688 42 11

E-post: info@vsh.nl, Hemsida: www.vsh.eu

Information lämnas av

BROEN AB, Box 2057, 132 02 Saltsjö-Boo.

Tel: 08-618 70 20

E-post: info@broen.se, Hemsida: www.broen.se

Produktbeskrivning

SudoXPress, rostfria rör i material EN 1.4401 enligt SS-EN 10088 med dimensionerna: 12x1,0, 15x1,0, 18x1,0, 22x1,2, 28x1,2, 35x1,5, 42x1,5, 54x1,5, 76,1x2,0, 88,9x2,0, 108x2,0 mm.

Avsedd användning

För distribution av tappvatten i tappvatteninstallationer.

Handelsnamn

SudoXPress

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 2:a stycket

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

XPress monteringsanvisning, märkt inst. Instr. SE-13-1.0.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal 1: Ref nr.12 7870-5, Kontrollorgan: MPA NRW i Dortmund, Tyskland.

Kontrollavtal 2: Ref nr.20171011, Kontrollorgan: TTR i Busto Arsizio, Italien.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 0168/04 | 2020-04-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-162



2P02680



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
VSH Fittings B.V., Hilversum i Nederländerna och tillverkningsenhet A, B och C.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förseas med märkning.
Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Rör är vid fabrik märkta med:

Produktens typbeteckning
Certifieringsorgan
Typgodkännandets nummer
Rostfritt stål, stålnummer enligt EN-norm
Dimension i mm.
Fabriksbeteckning
Kontrollorgan

Emballage är märkt med:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsnummer eller datum

SudoXPress
RISE
0168/04
Stainless steel 1.4401
Dimension
Fabriksbeteckning
MPA NRW eller TTR
VSH, Hilversum, NL
†
RISE Certifiering 1002
0168/04
nr/datum

Bedömningsunderlag

Rapport nr. K 09 0096.1-K 09 0096.4 utförd av MPA IfW, Darmstadt i Tyskland.
Rapport nr. 120004384-14, 120004384-19 och 120005113-19 utförd av MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund i Tyskland.
Rapport nr. 1108104-001 utförd av TTR Institute, Testing Training & Research i Italien.

Kommentarer

Rören uppfyller krav i standard SS-EN 10312 för tunnväggiga rostfria stålror serie 2 samt materialkrav i standard SS-EN 10088-2.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-06-01, med giltighetstid t.o.m. 2020-05-31.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-04-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggreguleringen CPR (EU) 305/2011.



Signature of Johan Åkesson
Person: Johan Åkesson
Date & Time: 2020-04-16 10:05:55 +02:00

Johan Åkesson