



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Energie und Tourismus



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

G 2.822

Geltungsdauer

bis Ende März 2029

Inhaber

**Aalberts Integrated piping
systems B.V.**

Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
NIEDERLANDE

◆ Vertrieb in Österreich

Aalberts hfc AT GmbH
Arlbergstraße 139
6900 Bregenz

Hersteller

- Aalberts Integrated piping systems B.V. / NL
- EUROTUBI Europa S.r.l. / IT

Prüfungsart

Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung

Grund der Ergänzung

Namensänderung der österreichischen
Vertretung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9416 vom 13. Jänner 2026

Produkt

Unlösbare Rohrverbindungen für metallene
Gasleitungen

Pressverbinder aus Edelstahl für
Edelstahlrohre nach DVGW GW 541

VSH XPress Stainless Gas

in den Dimensionen 15, 18, 22, 28, 35, 42,
54, 76.1, 88.9, 108 mm Ø

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarken
Zertifizierungsprogramm Produkte Gas, Wasserstoff & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-
Qualitätsmarken für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 1. April 2026

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 314 Ausgabe Mai 2020
(DVGW G 5614: 12-2013)
- QS-G 100 Ausgabe Juli 2022

Rohrleitungsteile:

Bezeichnung	Dimension (mm)
R2701G Muffe	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108
R2702G Übergangsstück mit IG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
R2703G Schiebemuffe	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
R2705G Übergangsstück mit AG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9
R2707G Reduzierstück	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9
R2708G Bogen 90°	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108
R2709G Übergangswinkel 90° mit IG	15, 18, 22, 28, 35
R2711G Bogen 90° mit einseitigem Einschiebeende	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108
R2712G Bogen 45° mit einseitigem Einschiebeende	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108
R2713G Bogen 45°	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108
R2714G T-Stück	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108
R2715G T-Stück mit reduziertem Abgang	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108
R2716G Deckenwinkel 90° mit IG	15, 18, 22
R2718G T-Stück mit Abgang IG	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108
R2726G Übergangsflansch PN 10/16	22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108
R2728G Übergangswinkel 90° mit AG	15, 18, 22, 28, 35
R2729G Verschlusskappe	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
R2741G Anschlussverschraubung mit Pressmuffe	15, 22, 28
R2742G Flanschdichtung NBR (gelb)	22, 28, 35, 42, 54
R2755G Dichtringe Standard HNBR (gelb)	15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9, 108

Mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Anwendungsbereich: unlösbare Rohrverbindungen (Pressverbinder) für metallene Gasleitungen
- Gasart (gem. ÖNORM EN 437): Kategorie II_{2H3B/P}
- für Gase nach ÖVGW-Richtlinie G B210 (Gasbeschaffenheit), Juni 2021
- Flüssiggas nach ÖNORM C 1301 im gasförmigen Zustand
- Werkstoff Pressverbinder: nichtrostender Stahl (1.4404)
- GT 5 / MOP 5 bar
- zulässige Umgebungstemperatur -20 °C bis +70 °C

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarken Zertifizierungsprogramm Produkte Gas, Wasserstoff & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarken für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 1. April 2026



Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle